



МЧС РОССИИ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
 УССУРИЙСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
 ул. Ленина 143, г. Уссурийск, 692525
 тел: (84234) 33-80-83

от 17.02.2020 № 145

Начальнику управления образования и мо-
 лодежной политики

(наименование организации)

Минашкиной Ольге Николаевне

г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66

адрес места жительства или нахождения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«14» февраля 2020г.

г. Уссурийск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Уссурийского городского округа по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

лейтенант внутренней службы Мышко Станислав Витальевич

рассмотрев постановление № 83 от «14» февраля 2020 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
 на должностное (юридическое) лицо

по адресу

Приморский край г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 8
 (юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами дела установлено, что

«14» февраля 2020 г. в «15» час «00» мин в здании

(место совершения)

МБОУ СОШ № 8 г. Уссурийска УГО нарушены требования пожарной безопасности, ст. 37

нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метров - СП 5.13130.2009 п. 13.3.6; - Допускается эксплуатация электроосветительных приборов со снятыми колпаками - Правила противопожарного режима в РФ пп. в) п. 42; - Допускается эксплуатация осветительного изделия с поврежденными - Правила противопожарного режима в РФ пп. б). п. 42; - Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции - Правила противопожарного режима в РФ пп. а). п. 42; - Световые оповещатели «выход» не установлены непосредственно над эвакуационными выходами - СП 3.13130.2009 п. 5.3; - Дверь на пути эвакуации из спортзала открывается не по направлению выхода из здания - СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.

20.4 ч.1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.

23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо устранить данные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

С.В. Мышко
(расшифровка подписи)

Представление получил 14.02.2020 директор Битнер В.Ф. Битнер
дата, должность, подпись ФИО

Представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отчет об устранении замечаний МБОУ СОШ № 8

№ п/п	Выявленные нарушения требований ПБ	Отметка о выполнении
1	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метров. СП 5.13130.2009 п.13.3.6 До 15.07.2020	Утверждена и оплачена проектно – сметная документация на установку АПС в 2020 году. В ходе работ по установке АПС будет устранено данное замечание. Приложение: Платежное поручение от 08.07.19г
2	Допускается эксплуатация электроосветительных приборов со снятыми колпаками. Правила противопожарного режима в РФ п. в) п.42 До 15.07.2020	Замечание устранено
3	Допускается эксплуатация осветительного изделия с повреждениями. Правила противопожарного режима в РФ пп. б) п.42 До 15.07.2020	Замечание устранено
4	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Правила противопожарного режима в РФ пп. а) п.42 До 15.07.2020	Замечание устранено
5	Световые оповещатели «выход» не установлены непосредственно над эвакуационными выходами. СП 3.13130.2009 п.5.3 До 15.07.2020	Утверждена и оплачена проектно – сметная документация на установку АПС в 2020 году. В ходе работ по установке АПС будет устранено данное замечание. Приложение: Платежное поручение от 08.07.19г
6	Дверь на пути эвакуации из спортзала открывается не по направлению выхода из здания. СП 1.13130.2009 п.4.2.6 До 15.07.2020	Замечание устранено.

Директор



В.Ф. Битнер
В.Ф. Битнер