

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по УГО  
департамента труда и социального  
развития Приморского края  
Е.Н.Заикина



2014 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N 1**

Приморский край,  
Уссурийский городской округ  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Уссурийска Уссурийского городского округа

1.2. Адрес объекта 692519г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 8

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5886 кв. м

- часть здания 1 этаж - 684,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 22038 кв. м

1.4. Год постройки здания 1979 г, последнего капитального ремонта 2013 г (ремонт прилегающей территории), 2005 год – капитальный ремонт кровли.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 г, капитального ремонта 2015 г – 2018 г,

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Уссурийского городского округа  
МБОУ СОШ № 8 УГО

1.7. Юридический адрес организации 692502 г.Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 8

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: образовательные услуги

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования автобусным маршрутом 11, 11-А, 11-С, 10, 17, до остановки «Белый Лебедь»; автобусным маршрутом , №23, №11, №11-а, № 11-с, №10, № 17, №33, №139, №22. до остановки «Аптека».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м остановка «Белый Лебедь»,  
150 м остановка «Аптека»
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин от остановки «Аптека», 5 мин от  
остановки «Белый Лебедь»
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,)
- 3.2.4 Перекрестки: один перекресток нерегулируемый - остановка «Белый Лебедь»,  
один регулируемый - остановка «Аптека».
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (перепады высоты- незначительные)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение № на плане
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	№ б/н
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(Г,У) ДУ(С,О) ВДН(К)	№1,23, 24
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВДН(К), ДУ(С)	№ 1, 25,72,10, 35,70,69,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,С,У)	№12,13,14,15,16, 18,19,32,36,35,27,24,4 1,42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У,Г,) ВДН(К,О) ДУ(С)	№ 18,68,7,43,4,45,49
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(О,У,Г) ВДН(К,С)	№ 62,34
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У,Г) ДУ(К,О,С)	№ б/н

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:ДП-И(У,Г), ДУ (О,К,С). Вход в здание не приспособлен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и на инвалидных колясках, Отсутствует пандус, перила, ширина входной площадки менее 1,5 м, , не позволяет попасть инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата к зоне целевого назначения объекта. Отсутствуют тактильные и визуальные средства информации, нет парковочной площадки.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Туалетная комната	капитальном и текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015 -2018 гг.

в рамках исполнения капитального и текущего ремонта.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К,О,С), ДП-И(Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (К,О,С),ДП-И(Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

---

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов  
Требуется

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

---

---

---

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, Учимся жить вместе.  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                                | на - 4-х л.  |
| 2. Входа (входов) в здание  | на - 4-х л.  |
| 3. Путей движения в здании  | на - 7-и л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                                 | на - 7-и л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                | на - 4-х л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                          | на - 4-х л.  |
| 7. поэтажные планы, паспорт БТИ Инв. №<br>05:423:002:000096120:0001 | на - 23-м л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):  
нет

Руководитель рабочей группы  
Директор МБОУ СОШ № 8

В.Ф. Битнер

Члены рабочей группы  
Социальный педагог

Н.Г. Чубенко

Секретарь

Т.В. Сокова

В том числе:  
представители общественных организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов УГКОООВОК

Н.Н. Бутковская

Заместитель начальника отдела по УГО  
департамента труда и социального развития

Ж.Ю. Папкина

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_)

Комиссией

(название)